PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10
- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10
- fax. /62/ 767-76-42
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
www.psse-kalisz.pl

oryginał/~~kopia~~

Kalisz, dn. 20 grudnia 2019 r.

ON.HK.420.40.21.2019

Wójt Gminy Szczytniki
(ePUAP)

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Staw w gminie Szczytniki, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach: 19.03., 23.04., 11.06., 24.09. oraz 02.12.2019 r.), realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Wójta Gminy Szczytniki, wykonanych przez:
   a) Oddział Laboratoryjny Sekcję Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu:
   HKL/D-94C/2019, HKL/D-140C/2019, HKL/D-175D/2019, HKL/D-275D/2019, HKL/D-316B/2019,
   b) Oddział Laboratoryjny Sekcji Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu:
   D/447/927/2019/LB-AS/PLC,PGC/, D/447/927/2019/LB-WG/PCH/,
2) analizy podjętych przez Wójta Gminy Szczytniki działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań nr:
   HKL/D-197//2019, HKL/D-275C/2019,
3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
   - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Szczytniki wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
   - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Szczytniki,
   - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Szczytniki w ramach kontroli wewnętrznej,

- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 04.11. oraz 05.11.2019 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2019, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-1980/2019, HKL/N-1981/2019, HKL/N-1982/2019, HKL/N-1983/2019, HKL/N-2025/2019, N/2575/2019/LB-AS/PGC/, N/2575/2019/LB-WG/PCH/,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Staw w gminie Szczytniki, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono pojedyncze przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów: stężenia manganu oraz mętności. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych polegających na zwiększeniu napowietrzania, czyszczeniu układu odpowietrzającego oraz płukaniu sieci została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
mgr inż. Wioletta Andrzejewska

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10
- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10
- fax. /62/ 767-76-42
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna @psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6
62-800 Kalisz
www.psse-kalisz.pl

oryginał/~~kopia~~

Kalisz, dn. 20 grudnia 2019 r.

ON.HK.420.40.20.2019

Wójt Gminy Szczytniki
(ePUAP)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi,
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Staw

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie sprawozdań:

- z własnych badań jakości wody (próbki pobrane w dniach 04.11. oraz 05.11.2019 r.) nr:
  HKL/N-1980/2019 z dnia 07.11.2019 r., HKL/N-1981/2019 z dnia 07.11.2019 r., HKL/N-1982/2019 z dnia 07.11.2019 r., HKL/N-1983/2019 z dnia 07.11.2019 r., HKL/N-2025/2019 z dnia 08.11.2019 r., N/2575/2019/LB-AS/PGC/ z dnia 18.11.2019 r., N/2575/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 15.11.2019 r.,
- z badań próbek wody przekazanych przez Wójta Gminy Szczytniki i realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem poboru próbek na 2019 rok (próbki pobrane w dniach: 19.03., 23.04., 11.06., 24.09. oraz 02.12.2019 r.):
  HKL/D-94C/2019 z dnia 22.03.2019 r., HKL/D-140C/2019 z dnia 26.04.2019 r., HKL/D-175D/2019 z dnia 14.06.2019 r., HKL/D-275D/2019 z dnia 27.09.2019 r., HKL/D-316B/2019 z dnia 05.12.2019 r., D/447/927/2019/LB-WG/PCH/ z dnia 25.06.2019 r., D/447/927/2019/LB-AS/PLC,PGC/ z dnia 28.06.2019 r.,
- z badań przeprowadzonych po działaniach naprawczych (próbki pobrane w dniach: 08.07. oraz 24.09.2019r.):
  HKL/D-197/2019 z dnia 10.07.2019 r., HKL/D-275C/2019 z dnia 25.09.2019 r.,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z Wodociągu Staw, gdyż jej jakość spełnia wymagania określone w załączniku nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ww. badania zostały wykonane przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu w zakresie monitoringu parametrów grupy A (określonych w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia) i częściowo w zakresie monitoringu parametrów grupy B (określonych w ww. załączniku) oraz przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu w zakresie monitoringu parametrów grupy B w ramach uzgodnionego harmonogramu poboru próbek na 2019 rok. Badania w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, w tym potwierdzające skuteczność prowadzonych działań naprawczych wykonane zostały przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kaliszu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
mgr inż. Wioletta Andrzejewska